

**СВЕДЕНИЯ
О РЕЗЕРВАХ ТЕПЛОЙ МОЩНОСТИ КОТЕЛЬНЫХ ООО "Теплоснабжающая Компания"**

№ пп	Наименование котельной	Адрес котельной	Производительность котельной, Гкал/ч	Отопление	Вентиляция	ГВС	Всего	Резерв мощности, Гкал/ч	
								Тепловая энергия на отопление, вентиляцию и ИТП потребителей	Горячее водоснабжение
1	Агрохимлаборатория	ул.Калинина, 150	1,50	0,5787	-	-	0,5787	0,9213	
2	Воронежская	ул.Воронежская, 3а	1,2	0,8807	-	-	0,8807	0,3193	
3	Галетная, 17	ул.Галетная, 17к	4,13	2,3777	-	2,3073	4,6850	-0,3997	-0,1573
4	Гостиница Пенза	ул.Славы, 10а	2,702	1,1985	-	-	1,1985	1,5035	
5	п.Заря	ул.Молодежная, 10г	3,69	1,7454	-	-	1,7454	1,9446	
6	Измайлова, 41	ул.Измайлова, 41к	1,20	0,2463	-	-	0,2463	0,9537	
7	610 квартал	ул.Пограничная, 8к	4,50	2,3637	-	-	2,3637	2,1363	
8	Ломоносова, 4	ул.Ломоносова, 4	1,00	0,6214	-	-	0,6214	0,3786	
9	п.Монтажный	ул.Ушакова, 15а	2,406	2,3669	-	0,8451	3,2119	-0,9609	0,1549
10	Ортопедическое предприятие	ул.Бакунина, 181а	3,90	1,7442	-	0,2852	2,0294	0,6558	1,2148
11	Павлушкина, 19	ул.Павлушкина, 19к	1,60	1,2131	-	-	1,2131	0,3869	
12	Привокзальная, 4а	ул.Привокзальная, 4а	0,16	0,1867	-	-	0,1867	-0,0237	
13	Сельхозакадемия	ул.Ботаническая, 17к	12,6	7,9146	-	2,0312	9,9458	1,6854	0,9688
14	Совхоз-техникум	ул.Совхоз-техникум, 8к	4,56	3,7693	-	0,3131	4,0823	0,4777	-0,3131
15	Урицкого, 16	ул.Урицкого, 16	5,00	2,6981	-	0,8793	3,5774	1,1019	0,3207
16	Школа № 8	ул.Касаткина, 8	4,50	2,5062	-	0,0072	2,5135	1,9865	
17	Школа № 60	ул.Ростовская, 58а	1,785	0,9858	0,2580	0,2830	1,5268	0,2582	
18	Школа глухонемых	ул.Тимирязева, 127	1,20	0,4700	-	0,0347	0,5047	0,6300	0,0653
19	4-й пр.Терновского	4-й пр.Терновского, 9к	0,9	0,6989	-	-	0,6989	0,2011	
Итого:			58,53	34,5663	0,2580	6,9861	41,8104	14,1564	2,2542

Генеральный директор ООО "Теплоснабжающая Компания"

И.А.Спирькин